



問 五霞町国土強靱化地域計画で水道施設の強靱化は現状進んでいるのか

答 老朽化や耐震化と合わせ、対応を検討していく

計画では、現状の脆弱性を評価して強靱化へ向けた対策を検討するとしているが、実情がどのような状況にあるのか。

問 利根川が越水・破堤した場合の浄水施設は。

上下水道課長 国の調査で川妻浄水場は浸水想定区域内

にあり、災害対策やバックアップがない施設として報告しています。

問 対策は。近々の対応は。内水側降雨では。

上下水道課長 主要設備が1階及び地下にあるため、完全な浸水対策が難しい。そのた

め、災害時の飲み水確保を近隣及び日本水道協会加盟の県内外自治体との相互応援協定のほか、町内企業との災害時応急給水協定により、初動の対応としています。また、近年の累積雨量 300mm を超える豪雨において、内水被害は確認されていません。

問 町の非常時備蓄品の対応は適切か

答 防災・減災の取組みを継続検証するなかで、備蓄品の見直し確保をしている

災害時、生命維持に必要な飲料水 9L / 人以上 (3L / 日 × 3 日) の確保は一人世帯の高齢者等では緊急避難に際し、相当の重荷になることが予想される。

問 現在の非常時備蓄品の保管状況は。

生活安全課長 非常時備蓄品保管状況は表に示したとおりです。

問 備蓄品の備えに基準はあるのか。また、コロナ禍対策で検討している内容は。

生活安全課長 基準等はない。非常食は昨年の台風 19 号の

実績を踏まえ 2,000 人 × 3 食 = 6,000 食を確保。飲料水については、備蓄場所拡充の検討を図るところです。コロナ対策は、非接触型体温計、アルコール消毒液、マスク、パーテーション等の配備を考えています。

【五霞町の非常時備蓄内容】

令和 2 年 8 月現在

備 蓄 場 所	在 所	非常食 (食)	飲料水 【合計：1,500L】		毛布 (枚) 体調不良者用
			500ml (本)	2L (本)	
役場敷地内防災倉庫	小福田	3,270	1,488		
福祉センターひばりの里	江川	1,190	120		
情報・防災ステーション	山王	2,250	192	288	
西児童館	元栗橋	70	24		
南児童館	原宿台	70	24		
以上 5 か所	計	6,850	1,848	288	550

注意：災害時の飲料水、食料（最低 3 日分）、生活必需品の確保は原則各世帯が行う**自助**にあたります。