

## 五霞町庁舎複合化基本計画（案）に対する意見募集の実施結果及び回答について

五霞町パブリックコメント制度実施要綱の規定に基づき、五霞町庁舎複合化基本計画（案）を公表し、広く町民の皆様の御意見を伺うパブリックコメントを実施しました。

### 1 実施概要

意見の募集期間 令和6年1月31日から令和6年2月29日まで（30日間）  
計画案の公表場所 町公式ホームページ、役場庁舎（総務課窓口）及び公民館（図書室）

### 2 提出のあった意見の件数等

提出方法	提出人数	意見の件数
電子メール	0人	0件
持参	1人	5件
郵送	0人	0件
FAX	0人	0件

### 3 提出のあった意見の概要と町の考え方

※以下に記載した御意見は、趣旨を損なわない程度に要約しています。

番号	提出のあった意見	町の考え方（回答）
1	<p>（計画（案）3ページ） 基本方針1の文中、「五霞町らしさ」は抽象的で分からない。</p> <p>【該当部】 ○町民の新しい居場所となる庁舎 役場機能と公民館機能が複合化し、本町の中心機能を担う施設になります。これまで以上に町民活動がより多くの方に届くようになり、「<u>五霞町らしさ</u>」がさらに活性化することが大いに期待されます。</p>	<p>町では、地域と行政による協創のまちづくりを推進しており、町イベントの実行委員会や伝統文化・芸術・スポーツ団体、福祉・教育活動など、特定の目的や分野に応じて組織された活動団体等によるコミュニティ活動が増えてきています。</p> <p>本町の人口規模は大きくありませんが、庁舎と公民館の複合化を通じて、これまで以上に町民の交流が生まれることで、人々が互いに支え合い、町民が誇りに思える町を築いていくことが、五霞町らしさであると捉えています。</p>
2	<p>（計画（案）7ページ） 表中、C, (3), ④の後に、他の項目と合わせて半角スペースを入れる。 E, (2), ③の後も同様。</p>	<p>御意見を踏まえ、基本計画（案）を修正します。</p>
3	<p>（計画（案）8ページ） 近年の異常気象に伴う大雨による水害は甚大で、1000年に一度あるかないかと言われている。「(2)最適な建物レベルを設定する」で記述している内容は、これを加味しているのか。</p>	<p>国土交通省が公表する「浸水ナビ」では、想定最大規模の降雨によって河川が氾濫した場合の浸水深を地点毎に表示します。</p> <p>想定最大規模の降雨規模は、1年の間に発生する確率が1/1000(0.1%)以下の降雨を想定したもので、毎年の発生確率は小さいですが、非常に規模の大きな降雨であることを示しています。</p> <p>建物レベルは、この想定を基に計算された浸水深を加味して設定しています。</p>

番号	提出のあった意見	町の考え方（回答）
4	<p>（計画（案）10 ページ）</p> <p>表中、太赤線と細赤線で分別していることの意味が不明である。また、グレーの枠を目標としていることは推察できるが、注釈による説明を足してはどうか。</p>	<p>御意見を踏まえ、基本計画（案）を修正します。</p> <p><b>【修正内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・線の太さを統一しました。</li> <li>・注釈による説明を次のとおり加えました。</li> </ul> <p>※複合庁舎は、表中の赤枠で囲った分類に準じた施設とします（構造体はⅡ類以上とします。）。</p>
5	<p>（計画（案）12 ページ）</p> <p>3) 水害対策について ② 1 行目 「浸水の恐れがない」と記載しているが、「浸水の恐れが少ない」の方が良いのでは。</p>	<p>御意見を踏まえ、基本計画（案）を修正します。</p> <p><b>【修正内容】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・御意見のあった箇所の表記を次のとおり修正しました。</li> </ul> <p>浸水の恐れがない ⇒ 浸水の可能性が低い</p>