

五霞町複合庁舎建設基本設計説明書概要版（案）への意見の概要と町の考え方

No.	資料頁	意見の概要	町の考え方
1	P1	「五霞町らしさ」「五霞まちらしさ」「五霞らしさ」が混在している。使い分けしているのか。	同様の言葉として「五霞町らしさ」に統一します。
2	P1	「五霞町らしさ」とあるが、何が五霞町らしさなのかが分からない。抽象的な表現ではなく、誰もが分かる言葉にしてほしい。	「五霞町らしさ」という言葉は、あえて抽象的に設定しています。これは、五霞町の行政、企業、住民といった地域の主体だけでなく、町外から訪れる方々との交流を通じて見つけ出されたり新たに創造されたりする、町全体の特色や誇りといった幅広い意味合いを含んでいるためです。私たちは、そのような多様な「らしさ」を共有・発信できる場を目指しています。
3	P1	「日常から非常時まで」とあるが、町民の居場所を非常時に使用する場合は、どのような想定をしているのか。	非常時とは、災害対策拠点として使用される場合を想定しています。指定避難所にはなりません、個別対応として、罹災証明発行時の待合スペースや臨時窓口、各種相談・情報提供の場等を想定しています。
4	P3	エントランス内のトイレと親子トイレを一体にしたほうが効率は良くないか。	エントランス内のトイレ（調理室に隣接したトイレ）につきましては、屋外から直接利用することを想定し、現在の配置としております。
5	P3	太陽光発電や蓄電システムの導入予定は。	非常用電源を設置すること、複合庁舎の規模から効率性を検討した結果、設置は予定しておりません。
6	P3	子どもの動線を考えるとキッズ室と創作室を入れ替えてもいいのでは。	実施設計にて検討します。
7	P3	調理室がエントランス中央部にある意味がよくわからない。	実施設計にて検討します。
8	P3	サーバー室や防災無線室等は部分免震を取り入れる考えは。	実施設計にて検討します。
9	P3	広場のベンチなどを利用して災害用トイレの設置などの検討は。	実施設計にて検討します。
10	P3	広場は様々なイベントに対応できるよう屋外ステージ的な設えにしてみようか。	実施設計にて検討します。
11	P3	講堂について、旧公民館のホールまでの機能は難しいと思うので、ある程度のイベントに対応できる仕様にしてみようか。 （可倒式のステージの設置や客席はロールバックチェアへの設置）	実施設計にて検討します。
12	P3	附属建屋について、プレハブ工法と在来工法のコスト比較を行い安価な工法を選定しようか。	実施設計にて検討します。
13	P5	基本設計の第一印象は面白いコンセプトでいいと思うが、全体的にガラス面が多すぎる感じがする。今後の維持管理費等を考慮するともう少し見直してもよいのかと思う。	ガラス面につきましては、極力高さを抑えてメンテナンス性を高め、適宜、壁面もつくるように検討します。また、日射による影響度（空調負荷）が高い、建物の西・東・南面は極力ガラス面積を抑えた計画とします。
14	P6	1. 衛生器具設備 中点4の擬音装置無のトイレについて、中点2とは別に設置するのか。	失礼いたしました、中点4は2と重複しているため削除します。
15	P6	6. ガス設備 地震時に遮断する装置が必要だと思う。	マイコンメーターを設置し、異常を感知した際にガスを遮断できるようにします。
16	P7	6. 自動制御設備 「中央監視装置は1階警備室内とする」とあるが、利根川が決壊した場合には水没するリスクが想定されるが、大丈夫か。	自動制御設備と中央監視装置は、1階警備室内に主装置を設置するため、水没することになりますが、2階中央空調方式も系統を分けることにより、手動での制御は可能です。なお、水没時も2階の個別空調方式は空調可能です。